

GULVVARME				
Lejlighed:		Lyneborggade nr 23		Stuen th
Varmekreds nummer <small>Markeret på telestat</small>	Rum	Rumtermostat Kode	Indregulering Indstilling	Bemærkninger
				Uponor System UCS installeret med Pettinaroli telestater og manifold som det VVS mæssige grundlag. Styrebox med antenne ligger løst og er ikke monteret korrekt.
3	Bad	Uponor kører også på 868 Mhz, men Uponor koderne er unikke	2	
4	Køkken-alrum		4	
5	Køkken-alrum		2	
6	Værelse th		2	
7	Værelse tv		2	