

GULVVARME				
Lejlighed:		Lyneborggade nr 25	3.etage th	
Varmekreds nummer <small>Markeret på telestat</small>	Rum	Rumtermostat Kode	Indregulering Indstilling	Bemærkninger
				Motioneringsprogram er aktiveret. Antenne er monteret på bagsiden af væg mod værelse. Der mangler beskyttelseshætte på en reguleringsventil.
1	Bad	10100110	2	
2	Køkken-alrum	10100100	4	
3	Køkken-alrum		2,5	
4	Værelse	10100101	2	