

| GULVVARME | | | | |
|---|--------------|----------------------|------------------------------|---|
| Lejlighed: | | Lyneborggade nr 31 | 4. etage | |
| Varmekreds nummer <small>Markeret på telestat</small> | Rum | Rumtermostat Kode | Indregulering Indstilling | Bemærkninger |
| | | | | Dæksel mangler på termostat i Bad. Bør anskaffes. |
| 1 | Bad | 11110101 | 2 | |
| 2 | Værelse tv | 11110011 | 2,5 | Manglende skruer til Dæksel på styrebox. Bør anskaffes. |
| 3 | Værelse th | 11110100 | 2,5 | Motioneringsprogram er aktiveret. |
| 4 | Køkken Alrum | 11110010 | 4 | |
| 5 | Gang | 00000000 | 2,5 | Antenne er monteret på bagside af væg mod stue. |
| | | | | |